

سوالات پرتکرار شهروندان در تماس های گرفته شده با کارشناسان

دلیل سرد بودن دودکش بخاری؟

۱. خروج دودکش از نمای ساختمان و نصب غیر اصولی (عبور از دیوار یا پنجره) که ابدا مورد تایید نبوده و در بیشتر مواقع مکش مطلوبی ندارد ؛ اصلاح دودکش صورت پذیرد.
 ۲. کمبود اکسیژن در محیط به دلیل نامتناسب بودن بخاری با مساحت کاربری یا تعدد تعداد بخاری و وسایل گرمایشی و در نظر نگرفتن تهویه مناسب در قسمت های پایینی محیط (مکش معکوس)
 ۳. باز بودن دریچه کولر خصوصا در مساحت های کوچک و نزدیک بخاری، به دلیل بزرگتر بودن قطر کاتال کولر و همچنین قرار گرفتن دریچه در ارتفاع که خاصیت مکش بیشتری دارد. (اختلاف فشار)
 ۴. نداشتن کلاهک یا نداشتن کلاهک مناسب (H) و ورود باد و هوای سرد به داخل دودکش بخاری
- (در صورت سرد بودن دودکش به شهروند توصیه اکید می گردد تا برطرف شدن این مشکل، بخاری خاموش و به هیچ عنوان از آن استفاده نگردد و بجای آن از وسیله گرمایشی دیگری (هیتر برقی) استفاده گردد.)

استفاده از شومینه در منزل مجاز است؟

در منازل با مساحت پایین استفاده نگردد ولی در متراژ های بالای 120 مترمربع صرفا بصورت تزئینی و بعنوان وسایل گرمایشی غیر اصلی و در زمان های کوتاه، استفاده از آن بلامانع می باشد.

استفاده از دودکش شومینه برای جانیابی و قرارگیری لوله بخاری مجاز است؟

منع می گردد مگر با اجرای کامل شرایط زیر :

۱. دودکش شومینه بصورت بنایی ایجاد نشده باشد به علت این که دودکش های ایجاد شده با مصالح بنایی به دلیل وجود زائده های بسیار زیاد باعث ایجاد اصطکاک سیالاتی در هنگام خروج محصولات احتراق شده و به راحتی خارج نمی گردند
۲. قطر لوله دودکش شومینه هم سایز قطر تبدیل لوله بخاری باشد که چنین چیزی در اکثر مواقع بعید است زیرا معمولا قطر لوله دودکش شومینه ۱۵ یا ۲۰ سانت انتخاب میشود و قطر لوله بخاری ۱۰ سانت اجرا می شود.
۳. جنس دودکش شومینه بصورت کاملا صاف و از جنس لوله های پیش ساخته سیمانی استوانه ای شکل باشد به گونه ای که در اجرا قرار گیری لوله ها بصورت نر و مادگی اجرا گردد
۴. از اجرای استاندارد لوله شومینه اطمینان حاصل شود با تمام این شروط اگر تبدیل مناسب در بازار یافت شود و این تبدیل کاملا دود بند و هوا بند باشد مثلا تبدیل لوله ۱۰ به ۱۵ سانت به شرط مثبت بودن تست دودکش در زمان احتراق (داغ بودن لوله) می توان از دودکش های شومینه برای بخاری استفاده نمود. همچنین تست مذکور باید در مواقع بسیار سرد و زمان وزش باد نیز مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد.

(در صورتیکه دودکش داخلی شومینه با مقطع مستطیلی باشد (معمولا ۱۰×۱۵ استفاده می گردد) استفاده از لوله بخاری در این زمینه توصیه نمی گردد)

استفاده از دودکش مشترک در طبقات مجاز می باشد؟

ممنوع است زیرا زمانی که بخاری یکی از طبقات خاموش یا شعله آن کم باشد، امکان پس زدن گاز های سمی و محصولات بخاری سایر طبقات در این طبقه وجود خواهد داشت.

آیا استفاده از بخاری های بدون دودکش مجاز می باشد؟

خیر. بخاری های بدون دودکش از هر نوعی که باشند (ساده، ژاپنی سنسوردار، برق/گازی...) در کاربری های مسکونی بخصوص در اتاق خواب ممنوع و مورد تایید نمی باشد ولی در کاربری های غیر مسکونی که تردد زیاد است و درب ورودی مکررا باز و بسته می شود، بلامانع است.